

質問書に対する回答

(件名) 上信越自動車道 香坂川橋床版取替工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
2	割掛け対照表 参考内訳書 非破棄試験 (2)	非破棄試験 (2) の数量内訳 (参考) に明記されている① ②ともに香坂川橋A1-P4と記述されていますが どちらかが P4-A2なのでしょうか。 また5箇所毎に1回 31箇所毎に1回のこの数量根拠を明示していただけないで しょうか。	10月31日付け質問書に対する回答において、割掛け対象表 参考内訳書に誤りがありましたので、交付図書を訂正いた します。 正しくは、下記のとおりです。 ①香坂川橋P4～A2 仮設防護柵支柱66箇所 (6.3㎡) ②大石沢川橋 仮設防護柵支柱25箇所 (2.4㎡) ③金井橋 仮設防護柵支柱22箇所 (2.1㎡) ④金井橋 遮音壁支柱16箇所 (1.8㎡)