

質問書に対する回答

(件名) 上信越自動車道 香坂川橋床版取替工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書24-19 構造物等取壊し工仕様書 図面P136 P212	TYPE Aでは、橋台改良工等の取り壊しとされています。図面 1 3 6 2 1 2には下り線中分側路肩改良としてTYPE A が図示されていますが、橋台の取り壊しにはTYPE Aが図示さ れていません。同箇所の範囲をご提示下さい。	設計図65、66、142、143、218、219数量表 のとおり、橋台の取り壊しはTypeB, TypeC のみです。