

質問に対する回答書

件名) 関越自動車道 坂戸北地区下水道管移設設計

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|-----------|--|--|
| 1 | 布設替え φ350 | 現在、使用されている管渠は推進工法による推進管でしょうか。また、土被りと勾配はご提示していただけますでしょうか。 | 開削工法により設置されている管渠となります。 土被りは 1,200mm となります。 圧送のため水平となります。 |