

## 質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事

## 質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	切削オーバーレイ工の舗設完了後に行う仮路面標示工（常温系塗料、5 cm）は、項目番号 10～15 路面標示工にそれぞれ計上されているのでしょうか。また、仮路面標示工の費用計上が無い場合、アスファルト舗装改良工の舗設後に路面標示無しにて開放を行い、その後、貴社土木工事積算基準令和 4 年度版（20-64P）【12-4-4 日当り標準施工量】に記載の施工数量を確保した上での施工と考えさせていただいてよろしいでしょうか。ご教示お願いします。	見積条件としては、切削オーバーレイ工の舗設後は路面標示工を行ってからの開放を想定しております。	

以 上