

質問に対する回答書について

工事名) 東北自動車道 大白沢川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問	回答
1	<p>2011年3月11日の東日本大震災や2022年3月16日の福島県沖の地震において本件工事対象橋梁の上部構造の変形・下部構造のずれ等の影響は確認されているでしょうか。</p> <p>変形等が確認されている場合、資料などあれば閲覧可能でしょうか。</p> <p>また、影響があった場合、災害復旧工事を実施されているかと思いますが、災害復旧工事の資料の閲覧は可能でしょうか。ご回答をお願い致します。</p>	<p>現時点において2011年3月11日の東日本大震災や2022年3月16日の福島県沖の地震において本件工事対象橋梁の上部構造の変形・下部構造のずれ等の影響は確認されておりません。</p>
2	<p>東北自動車道の当該工事範囲のインターチェンジ付近等にウォータージェットで使用する上水を供給していただける施設はありますか？</p>	<p>ウォータージェットで使用する上水については、弊社の施設から供給ではなく、貴社にて調達してください。</p>
3	<p>技術提案の評価項目②「性能・機能等」について、床版取替工の品質や出来形、安全性、施工性の確保に関する対策を下記の項目に着目し記載することとして4項目あるうちの、「④床版取替工に伴う一般車両等への安全性の確保」に関しておうかがいします。</p> <p>この項目は、床版の設置・撤去のみが対象となるのでしょうか？渡り線の施工など工事全般についても対象となるのでしょうか？</p>	<p>対象の項目は、対面通行期間内に実施する床版取替工に関連する作業を対象としています。</p> <p>渡り線の施工は対象としておりません。</p>