

質問に対する回答書について

工事名) 東北自動車道 大白沢川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>金抜設計書 36番 16-(11)橋梁、高架部管路工B1-VE54 (2)についておうかがいします。 これは壁高欄に埋設する管であるかと思いますが、数量の246mは7橋分でしょうか？ 高度技術提案で壁高欄を二次製品でと考えておりますが、壁高欄内部に埋設管を入れ、両側プルボックスで出し、伸縮箇所は自在管と考えております。 これは高度技術提案に含んで宜しいのでしょうか？ また、どこまでの範囲を考えておけば宜しいのでしょうか？ ご教示のほど、宜しくお願い致します。</p>	<p>数量については、ご質問の通り7橋分の数量です。 なお、橋梁部と土工部への接続については、特記仕様書24-1に示す追加予定の工種となっておりますので、壁高欄に埋設する管路のみ計上願います。 なお、入札公告(説明書)「5-5.技術提案内容に基づく訂正参考見積書及び入札時に提出する単価表の取扱い」に記載の通り、技術提案により数量の増減が生じる単価項目については必要となったすべての費用を「高度技術提案に係る費用」に計上してください。</p>