

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 札幌管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	特記仕様書 (P20) 19. 現場環境改善に関する事項で「本件に関する費用については、諸経費に含むものとし、」の諸経費とは、現場環境改善費の費用であり、現場環境改善費を計上していると考えて宜しいでしょうか。また、地域区分については、特記仕様書 (P1) 1-4 の適用区分より『市街地』で現場環境改善費を計上していると考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。	
2	設計図 (9/80) 数量表 (8) において、昼夜間連続規制 A 32 回 昼夜間連続規制 B 115 回を計上されていますが、設計図 (61/80) 規制図 (2) と特記仕様書 P42 (2) 交通保安要員の配置の交通規制監視員 A, A(Y) の配置人数から、人数を算出すると、交通規制監視員 A が 345 人・日 交通規制監視員 A(Y) 393 人・日になると思います。ご確認よろしくお願ひします。	交通規制監視員 A の数量は 345 人・日、交通規制監視員 A(Y) の数量は 393 人・日となります。上記に関しましては、後日交付図書を訂正いたします。	

以 上