

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 札幌管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	合材価格について 貴社ホームページで公表されております「北海道支社管内土木工事設計材料単価表（令和4年10月）」には、当該箇所 の橋梁レベリング層用混合物（As量6.1%）及び基層用混合物（改質（一般用 As5.6%））の価格が記載されて おりません。単価公表はされますか、また公表の日時はいつ頃になります でしょうか、ご教授願います。	使用するAs量については、橋梁レベリング層用混合物のAs量は6.3%、 基層用混合物（改質（一般用））のAs量は5.8%となります。それぞれの 価格につきましては公表しております材料単価表をご確認ください。 特記仕様書に記載のあるAs量については上記の内容に後日、訂正 公告を行います。	

以上