

首都圏中央連絡自動車道 月出里工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図(月出里橋 下部工) 50/71、71/71 土留工について	月出里橋P1橋脚土留工詳細図と工用道路整備工土留工詳細図が同じ内容の図面であり、特記仕様書24-3-3構造物掘削特殊部P1と特記仕様書24-10-2工用道路整備工Aで鋼矢板・頭部連結による土留めが計上されています。リース期間の違いもあり各工種にどのように計上したらよいかご教示願います。	設計図(月出里橋 下部工)50/71、71/71それぞれの材料表の摘要に計上分けを示しているため参照ください。
2	土留工について	鋼矢板施工については、パイロハンマ工法及び油圧圧入工法等に指定はありますか。ご教示願います。	指定はございませんので、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。