

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 滝名川橋塗替塗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	積算時に想定されている剥離剤の種類（水系、溶剤系、非塩素系）をご教示いただけますでしょうか。	設計図書及び御社の施工計画に基づき剥離剤を選定してください。
2	剥離剤用環境対策資機材のフィルターについて一式の内訳をご教示いただけますでしょうか。	割掛対象表参考内訳書の内容に関するご質問は受け付けておりません。御社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
3	安全衛生保護具 A の内訳をご教示いただけますでしょうか。	設計図書及び御社の施工計画に基づきエアラインマスクを使用するために必要な費用を計上してください。
4	廃塗膜処分の運搬業者について条件明示いただけますでしょうか。	積算に関する質問にはお答えできません。御社の施工計画に基づき選定して下さい。
5	一本木橋 A1 側, A2 側の同時施工は可能でしょうか。また、別施工にしている理由をご教示願います。	同時施工は不可です。同時に足場を設置した場合、吊り足場が支障となり交差道路を路線バスが通行できないため、参考図に示すとおり半断面毎の別施工としております。
6	橋梁補修工事で発注された塗装の実績は本工事（塗装工事）の評価点対象として認定されますでしょうか。	入札公告に記載のとおり、「施工面積が 1,000 m <sup>2</sup> 以上の鋼橋の塗替塗装工事」を実施している工事であれば、施工実績として認められます。