

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 R 4 福島管内構造物補修設計

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	支承補修は取替でしょうか？ 取替えの場合ジャッキアップブラケットや主桁補強が必要となる場合は設計変更対象でしょうか？	支承の補修は、本体の腐食に対する防錆処理を想定しています。
2	図面の CAD 復元は必要でしょうか？ 剥落防止範囲や断面修復位置などの全体図は tif で、詳細図は CAD 図で作成するイメージでしょうか？	特記仕様書 2-3 「維持修繕設計」、2-4 「附帯工設計」で作成する図面（補修全体一般図・補修図・詳細図等）は CAD で作成する必要があります。