

質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 三郷管理事務所管内舗装補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書P.13~P.15 19-3-3 種別 19-3-4 材料及び基準	19-3-3種別と19-3-4材料及び基準の内容で、切削オーバーレイ工D1 (t = 18cm)、切削オーバーレイ工D2 (t = 25cm) の内容が一致しません。どのように解釈すればよいかご教示願います。	特記仕様書19-3-4「材料及び基準」に示す切削オーバーレイ工D1 (t = 18cm)、切削オーバーレイ工D2 (t = 25cm) に誤りがありました。正しくは切削オーバーレイ工D1 (t = 18cm)、切削オーバーレイ工D2 (t = 25cm) において「高機能舗装Ⅱ型用混合物(表層)」は不要です。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。