

質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 三郷管理事務所管内舗装補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書P19 19-4-1	床版防水 種別に記載があります既存床版面について、図面番号31/68 標準横断図(13)の表1、2と相違がございます。どちらが正しいかご教示願います。	特記仕様書19-4-1「種別」に示す既存床版面及び設計図 図面番号31/68「標準横断図(13)」表1：既設舗装に示す既設床版防水の種別の有無については、床版防水工施工時の状況を示しています。 また、図面番号31/68「標準横断図(13)」表2：既設舗装に示す既設床版防水の種別の有無については、既設床版上面調査実施の全面開削時における状況を示しており、この時に既設床版防水層を撤去することを想定しています。 なお、下地処理に要する費用は、床版防水工Cの単価に含まれます。