

首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋(下部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図面 188/232 江戸崎橋(Ⅱ期線)P1橋脚土留工詳細図	図中の頭部連結材は外側・内側の両側に設置する様に記載されていますが、土留工数量集計表の頭部連結材の数量は片側分しか無いと思われ、ご確認をお願いします。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	設計図面 201/232 江戸崎橋(Ⅱ期線)P17橋脚土留工詳細図	図中の土留工数量集計表に鋼矢板打設及び引抜 $L \leq 12m$ との記載がありますが、鋼矢板長が10.5mなので鋼矢板打設及び引抜 $L \leq 10m$ では無いのでしょうか、どちらが正しいのかご教示ください。	図面の記載が正とお考えください。
3	設計図面 204/232 江戸崎橋(Ⅱ期線)A2橋台土留工詳細図(その1)	図中の土留工数量集計表に鋼矢板打設及び引抜 $L \leq 12m$ との記載がありますが、鋼矢板長が10.0mなので鋼矢板打設及び引抜 $L \leq 10m$ では無いのでしょうか、どちらが正しいのかご教示ください。	図面の記載が正とお考えください。
4	設計図面 1/8 コンクリートブロック積工詳細図	コンクリートブロック積み(練)控35cmAの図中に止めコンクリート(C1-1)t=30cmの記載がありますが図中の材料表には記載がありません、数量計算書に記載の量をコンクリートブロック積み(練)控35cmAに計上すると考えて宜しいでしょうか、ご教示ください。	そのとおりです。
5	設計図面 1/8 コンクリートブロック積工詳細図	図中のコクリート基礎工-材料表に埋戻し数量の記載がありません、数量計算書に記載の量を基礎工A及びBに計上すると考えて宜しいでしょうか、ご教示ください。	そのとおりです。
6			