

首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋(下部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図面 188/232 江戸崎橋(Ⅱ期線)P1橋脚土留工詳細図	図中の頭部連結材は外側・内側の両側に設置する様に記載されていますが、土留工数量集計表の頭部連結材の数量は片側分しか無いと思われ、ご確認をお願いします。	3月2日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 下部工設計図に誤りがありました。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。