

東京外環自動車道 八潮パーキングエリアランプ橋(鋼上部工)南工事

| 番号 | 質問箇所           | 質問事項   | 回答  |
|----|----------------|--|---|
| 1  | 横変位拘束構造Aにつきまして | 図面番号83/121 Dランプ橋の横変位拘束装置は本体付構造となっておりますが、横変位拘束構造Aにて計上されていますでしょうか。 | 主桁付構造の横変位拘束装置については横変位拘束構造Aで計上しています。なお、緩衝材は横変位拘束構造Bで計上しています。 |
| 2  | 段差防止構造Aにつきまして  | 図面番号84/121 Dランプ橋の段差防止構造は段差防止構造Aまたは横変位拘束構造Aのどちらで計上されていますでしょうか。    | 図面番号84/121の段差防止構造(緩衝材)は段差防止構造Bで計上しています。                     |
| 3  |                |  |   |
| 4  |                |  |   |
| 5  |                |  |   |