

質問に対する回答

工事名) 関越自動車道 寄居PA受水槽設備更新工事

番号	質問箇所	質問事項	質問回答
1	金抜設計書	屋外埋設配管の根切、埋戻し、山砂等の内訳が抜けております。 ご確認の上、数量等の指示をお願い致します。	屋外埋設配管の根切、埋戻し、山砂等の単価は配管工に含みます。 数量は設計図の通りです。
2	金抜設計書	保温工事の内訳が抜けております。 ご確認の上、数量等の指示をお願い致します。	保温工事は配管工に含みます。 仕様については特記仕様書に記載の通り、公共建築工事標準仕様書(機械設備 工事編)によるものです(3.1.5)。 数量は設計図の通りです。
3	金抜設計書	仮設工事(仮囲い等)の項目がございません。 見積もり対象外とさせていただいてよろしいでしょうか。 共通仮設費に含む場合、数量等の指示をお願い致します。	当社としての指定仮設はございません。 工事で必要となる仮設工事は共通仮設費に含んでください。