

質問書に対する回答

(件名) 千葉東金道路 千葉東 I C 受配電自家発電設備更新工事

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	設計図－図面番号8 電気室機器配置配線図（更新後）	電気室外への負荷に送電しているケーブルは、全て電気室に接しているMHまでの配線工事との認識でよろしいでしょうか。	その通りです。
2	設計図－図面番号8 電気室機器配置配線図（更新後）	負荷設備停止に伴う仮設給電対応は、本工事の対象外との認識でよろしいでしょうか。	対象外です。
3	設計図－図面番号22 電気室機器配置配線図（撤去）	既設のケーブル撤去は、電気室近傍のMH迄でよろしいでしょうか。また、自家発電設備と受配電設備間のケーブル撤去は本工事対象外との認識でよろしいでしょうか。	既設ケーブルの撤去は電気室近傍のMH迄で間違いありません。自家発電設備と受配電設備間のケーブル撤去は対象外です。
4	特記仕様書1-12 光通信ケーブル等損傷事故防止対策に関する事項	光通信ケーブル等損傷事故防止対策に関する事項について、今回の対象範囲は地下タンクのみとの認識でよろしいでしょうか。	特記仕様書1-12(3)に記載のとおり、対象範囲については、契約後、施工計画書及び光等事故防止マニュアルに基づき確認します。
5	特記仕様書1-15 交通規制に関する事項	交通規制に関する事項について、今回の工事範囲での本線上の規制はないとの認識でよろしいでしょうか。	その通りです。