

質問書に対する回答

(件名) 千葉東金道路 千葉東 I C 受配電自家発電設備更新工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	【特記仕様書】 P21 2-1-1	所内変圧器盤 1 内に設置する「端末伝送器」は、IP子局 (別途工事) とインタフェースするものでしょうか。	計測器監視盤と接続します。
2	【特記仕様書】 P21 2-1-1	「端末伝送器」は所内変圧器盤 1 ではなく、別盤に設置してもよろしいでしょうか。	現時点では特記仕様書及び設計図のとおり設置願います。
3	【特記仕様書】 P25 3-1-2	電力系遠方監視制御設備との受渡しは、機材仕様書「施仕第 19103 号」によるとありますが、「施仕第21210-1号」の誤記でしょうか。「施仕第 19103 号」は低圧用自家発電設備の機材仕様書です。	別紙「監視項目表」における用語の定義を機材仕様書、項目については別紙「監視項目表」にそれぞれ記載しております。
4	【特記仕様書】 P36 監視項目表	主機インタフェースがTCP/IPとありますが、ネットワーク仕様は機材仕様書 施仕第21210-1号 別添-2によるものでしょうか。	ご質問に記載の機材仕様書にはありません。
5			