

質問書に対する回答

(件名) 千葉東金道路 千葉東 I C 受配電自家発電設備更新工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回 答 |
|----|-------------------------|---|---------|
| 1 | 設計図書-図面番号8と22及び参考数量について | 8 ; 配線表において、新設配線を新設MH (別途工事) にとありますが、22 ; の既設電気室MH1, MH2から新設MHの繋がりがありません。停電切替 (対策) 工は、別途工事に含まれていると考え新設配線はMH (別途工事) 迄、既設配線はMH1, MH2迄撤去と考えてよろしいでしょうか。 | その通りです。 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |