

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 泉パーキングエリア下り線改良工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>金抜き設計書 B-1 頁 7 基礎材 B について基礎材 B の数量は、L 型擁壁工+重力式擁壁の数量だと思います。L 型擁壁工の基礎材 B の数量ですが、構造図等で算出した数量とかなりの相違がありますので、数量算出の詳細をご提示願います。</p>	<p>L 型擁壁工における基礎材 B の数量に一部誤りがありました。基礎材 B の設計数量は 8.1 m³ となります。</p> <p>【訂正箇所】</p> <ul style="list-style-type: none">・設計書（金抜き）B-1 頁 7 基礎材 B・数量明細表（1/12）7 基礎材 B・設計図（土工）35/86、38/86、41/86、42/86 <p>なお、上記については後日訂正公告を行いますのでご確認ください。</p>