

質問に対する回答について  
工事名) 秋田自動車道 黒沢工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	構造物掘削 特殊部Aの作業内容欄において、L型擁壁部のH鋼杭打込み、引き抜きに使用する機械は、油圧式バイプロハンマとありますが、施工方法欄には電動式バイプロハンマと記載されています。どちらが正しいか、ご教示願います。	構造物掘削 特殊部Aの使用機械については、電動式バイプロハンマとお考えください。なお、交付図書を訂正しますので、後日訂正公告をご確認ください。(2月24日掲載予定)
2	構造物掘削 特殊部Bの作業内容欄において、鋼矢板の打込み、引き抜きに使用する機械は、油圧式杭圧入引抜機とありますが、施工方法欄には電動式バイプロハンマと無振動油圧式杭圧入引抜機が記載されています。この場合、電動式バイプロハンマも使用すると考えるのでしょうか。ご教示願います。	設計図(7/7) 参考図 12/21 に示す通りです。