

質問に対する回答について

工事名) 常磐自動車道 R5 いわき管内のり面補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 20 の工事用プレート交付対象車両が記載されていますが、それ以外の管理車輛、作業員移動車も対象になるのでしょうか。	施工に必要な車両であれば、工事用プレート交付対象として申請できます。
2	立入防止柵の高さと基礎構造をご教授お願いします。	<ul style="list-style-type: none"><li>・立入防止柵の高さは 1.5m です。</li><li>・基礎構造は、鋼管基礎が基本となります。</li></ul>