

質問に対する回答

工事名)山形自動車道 笹谷トンネル照明設備更新工事

質問事項と回答

No.	質問内容	回答
1	<p>【設計図】 図面番号 笹谷-06～22</p> <p>【金抜設計書】 内訳書 C-7 頁</p> <p>内訳番号：20006 の配線工(TN 管内) 電力 3.5+3C等の「電力」とは、ケーブル品名【CVケーブル】としてよいか。</p>	<p>使用予定の電力ケーブルの許容電流を確認のうえ選定ください。</p>
2	<p>【金抜設計書】交通規制工 車線規制【昼夜連続】各工種において、「交通規制工 車線規制(昼夜連続)」の単位表示が【回】となっているが、昼夜連続の規制時間及び規制日数は、何日間を見込めばよいか。</p> <p>また、昼夜連続規制は、土・日も含めての規制か。</p>	<p>連続して 5 日間平日が確保できる週において、前日が休日(土日祝日)である平日を規制初日とし、休前日となる平日を規制最終日とします。</p> <p>規制時間については特記仕様書 1-10 に記載の通り、規制初日の 6 時から規制最終日の 18 時までを 1 回の規制作業とし、その間の平日も含め規制日数とします。</p> <p>土日祝日の規制作業は原則実施しません。</p>