

質問に対する回答書について

工事名) 磐越自動車道 観音寺川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>入札公告（説明書）において、8頁表の評価項目①の説明文中に「なお、北川橋の取替床版の形式・形状は観音寺川橋・長瀬川橋と同一とする。」とありますが、観音寺川橋と長瀬川橋で取替床版の継手構造（PC床版同士の橋軸方向の継手）に異なる継手形式を採用することは可能でしょうか。その場合、北川橋の取替床版には観音寺川橋・長瀬川橋のいずれかと同一の継手形式としますが、問題ないでしょうか。</p>	<p>観音寺川橋と長瀬川橋で取替床版の継手構造（PC床版同士の橋軸方向の継手）は同一の継手構造を採用してください。また、北川橋の取替床版も同様に観音寺川橋・長瀬川橋と同一の継手構造を採用してください。</p>