

質問に対する回答

工事名)東北自動車道 白河 IC～本宮 IC 間通信線路更新工事

質問事項と回答

No.	質問内容	回答
1	工種番号 0900 矢吹 IC～須賀川 IC 間 メタルケーブル工事費 内訳番号 20001 、内訳番号 21001 について 管路補修工について、補修方法はどの様な補修 を検討していますでしょうか。	設計図 「矢-須 18」、「矢-須 20」ならびに「共通-2」中央分離帯通信管路詳細図(参考図)参照し、それぞれの管種 (VE、PS 管) 毎に特記仕様書 3-9 補修工等に記載の通り管路工事施工管理要領を基づいた補修を予定しています。 併せて管路工事施工管理要領 15(1)(iv)、15(2)(i～iv)を参照してください。
2	特記仕様書 41 ページの試験調整工につきまして、配線後、切替毎の試験調整になりますか。	特記仕様書 4-1-2 完成検査 (試験調整工) については IC 間(VDF 相互間)の配線完了後の試験調整となります。