

質問に対する回答について

工事名) 常磐自動車道 請戸川橋 (鋼上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	設計図 67/71 設計図 67 頁の架設計画図につきまして、 河川内である P1 橋脚上の支承及び脚上設 備の設置方法についてはどのようにお考 えでしょうか。ご教示をお願いいたしま す。	P1 橋脚上の支承及び脚上設備の設置については、 手延べ機先端からの設置を想定しております。 なお、必要な費用については、貴社の施工計画に 基づき計上してください。