

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 迫川橋補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>「呼吸用保護具」について</p> <p>各橋梁の「塗替塗装区分図」に安全衛生保護具として『電動ファン付き呼吸用保護具（全面形面体型）電源装置付き』が記載されています。一方、「特記仕様書21-2-6(9)」には、ベンジルアルコールまたはジクロロメタンを含有する塗膜剥離剤の吹き付け等を行う作業は『送気マスクを使用すること』とあります。</p> <p>受注者がベンジルアルコールまたはジクロロメタンを含有する塗膜剥離剤を選定し、吹き付け作業で『送気マスク』を使用する場合、設計変更の対象になりますでしょうか。</p>	<p>監督員がベンジルアルコールまたはジクロロメタンを含有する塗膜剥離剤を使用することが必要と認めた場合は、協議の対象となります。</p>
2	<p>溶接補修工について</p> <p>溶接補修工の図面を見ると、施工フローに亀裂部除去 → 超音波探傷試験 → 再溶接 → 超音波探傷試験との記載がありますが、隅肉溶接では通常試験方法として磁粉探傷試験や浸透探傷試験を用いると思われます。</p> <p>超音波探傷試験を採用された特別な意図等御座いましたら、ご教示願います。</p>	<p>当社で必要な試験を採用しています。</p>