

質問に対する回答

工事名) 関越自動車道 花園 IC 受配電設備更新工事

番号	質問箇所	質問事項	質問回答
1	【設計図】 図面番号： 5.16.27	凡例では配線表の太枠内は新設となっていますが、引込から受電盤までの配線以外、設計書に記載がありません。注記“1.引込から受電盤までの配線を除き、配線はすべて付属ケーブルとする。”とありますが、【付属ケーブル】とは既存配線ケーブルを指すのでしょうか、ご教示ください。	付属ケーブルとは、盤間を繋ぐ新設ケーブルを指しています。付属ケーブルは、関連する盤の機器製作費に含んでいます。
2	【設計図】 図面番号： 9.20.30	配線表破線内の撤去、撤去再使用ケーブルが引込から受電盤までの区間を除き、設計書に記載がありません。どの項目に含まれるのかご教示ください。	撤去ケーブル、撤去(再使用)ケーブルは、関連する盤の撤去工に含んでいます。
3	【設計図】 図面番号： 24.33	配線表の太枠内は仮設となっていますが、注記“1.引込から受電盤までの配線を除き、配線はすべて付属ケーブルとする。”とありますが、停電対策工として仮設工事で仮設ケーブルを敷設・撤去でよろしいでしょうか、ご教示ください。	その通りです。