

質問書に対する回答

(件名) 東関東自動車道 成田～潮来間橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 3 4 / 2 2 3	多田高架橋の伸縮装置の伸縮量が250mmとあり、設計要領と比較して過大ですが、数字に間違いはありませんか？	数字に間違いはございません。設計図書に示す伸縮量に応じた製品ジョイントでお考えください。