

質問書に対する回答

(件名) 東関東自動車道 成田～潮来間橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 3 6 / 2 2 3	側高高架橋で地上面から 2 0 m ほどの高さの箇所の移動式足場を使った施工がありますが、吊り足場を使わずに移動式足場を採用している理由をご教授願います。	現地条件を踏まえ、施工性及び経済性を総合的に判断し、移動式足場による施工を選定しています。