

質問書に対する回答

契約件名	上信越自動車道 長野管内舗装補修工事
------	--------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 19-10 試料採取	ドリル法により採取した試料は監督員に引き渡すものと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	そのとおりです。