

質問書に対する回答

契約件名	上信越自動車道 長野管内舗装補修工事
------	--------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 20. 割掛対象表の項目に示す工事の内容 割掛対象表参考内訳書 試験舗装費	割掛対象表の項目に関して、特記仕様書と割掛対象表参考内訳書で記載の内容が異なっていると思われます。どちらが正しいかご教示ください。 ・特記仕様書～1 番目／上・中・下層／路面切削／路面切削 t=25cm ・記載割掛対象表参考内訳書～2. / 基層・下層／路面切削 t=21.0cm	割掛対象表参考内訳書の t=21.0cm が正となります。 特記仕様書を訂正します。