

質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 芝川橋鋼床版補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 15-8-5 現地溶接技量試験	現地溶接技量試験は、「開先加工技量試験」、「溶接技量試験」を各1回ずつ実施するということによろしいでしょうか。また、対象橋梁については指定がないため、芝川橋、荒川第四橋のいずれか任意の1橋での実施でよいと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりにお考えください。