

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 新保土ヶ谷 I C ~ 川上 I C 間付加車線工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	数量総括表(6)18-(17)構造物等取壊し工について	左記の項目は数量総括表の(TypeA)30.2m2と表記されていますが、設計図【擁壁工 下り線】27/27にはTypeBと表記されています。いずれが正かご教示ください。	5月10日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図【擁壁工 下り線】27/27の数量表に誤りがありました。構造物等取壊し工 のり面吹付取壊しについて、正しくは「TypeA」となります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。