

質問書回答⑦

契約件名	東北自動車道 鹿沼 IC～宇都宮 IC 間交通情報設備工事
------	-------------------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	・要件定義書 p.3-56 表 3-2-22 無停電電源装置(UPS)機器仕様	「出力容量 100kVA 程度」、「停電補償時間 5 分以上」とありますが、「停電補償時間 5 分以上」の要件を満たせば、メーカー積算の容量(100kVA 以下)でよろしいでしょうか。	そのとおりお考えください。
2	要件定義書 p.3-52 (2) 機能要件 (a) 機能 (イ)入力機能 2) 入力信号数	「可視光カメラ：80 チャンネル程度」、「遠赤外線カメラ：180 チャンネル程度」とありますが、本工事において左記のチャンネル数を処理できるハードウェアを準備するという認識でよかったですでしょうか。また程度の記載の場合、数量のブレが生じるため具体的数量のご指示いただけないでしょうか。	認識はそのとおりです。 具体的数量は、可視光カメラ 80 チャンネル、遠赤外線カメラ 180 チャンネルです。