

質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 恋瀬川橋はく落対策工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 P. 180. 181/192	矢印板について、他車線規制図と同様、高輝度反射式矢印板でよろしいでしょうか。	設計図 P. 180. 181/192の凡例に記載のとおり、指定はございません。
2	設計図 P49/192他	塗替え塗装系Zについて、素地調整3種と記載がありますが発錆面積は何%を想定していますでしょうか。	塗替え塗装系Zについて、素地調整3種の発錆面積は5%以下を想定しております。
3	設計図 P176/192他	伸縮装置材料費は、物価資料で計上されていますでしょうか。見積りでしょうか。	発注者としては、伸縮装置材料費は見積りを想定しています。
4	特記仕様書 P27-28 22-5塗替塗装	22-5-10支払いにおいて2種3種4種のケレンかすの運搬・処分が記載されていますが、22-5-7 (7) 研削材及び廃塗膜・ケレンかすの処理では、処分に要する費用については、協議と定めると記載があります。ケレンかすの処分の費用は、協議と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書22-5-10 支払に記載のとおり、2種3種4種ケレンに関しては、回収・積込・運搬・処分に必要な費用を計上してください。