

質問に対する回答書⑤  
東関東自動車道 銚田舗装工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	詳細図(2/104)Ds-PSt・ΦD(F)の材料表について	材料表には基礎材(RC-40)と記載されていますが、基礎コンクリート(D1-1)ではないでしょうか	Ds-PSt・ΦD(F)の基礎材はRC-40です。
2	数量計算書	加熱アスファルト安定処理路盤工t=80(非常用回転場上り線)の施工場所が2か所しかわからないので、その他の箇所の明示をお願いします。	加熱アスファルト安定処理路盤工t=80の施工箇所は、非常回転場(下り線)2箇所および北浦IC料金所施設部です。
3	数量計算書	簡易舗装工 加熱アスファルト安定処理路盤工t=80(非常用回転場下り線)の施工場所が2か所しかわからないので、その他の箇所の明示をお願いします。	加熱アスファルト安定処理路盤工t=80の施工箇所は、非常回転場(下り線)2箇所および北浦IC料金所施設部です。
4	特記仕様書	特記仕様書26-8-5 路面標示消去工の支払いにおいて。清水の調達、調整設備費、PH調整等路面標示消去工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用と記載されていますが、調整設備費、PH調整等をどこで実施するのか指定がなかったように思われますので、銚田IC料金所駐車場付近と積算計上すれば良いでしょうか。	清水の調達、調整槽設備、PH調整の実施場所について指定はしていません。貴社の施工計画に基づきお考えください。