

質問事項に関する回答書

(件名)磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	6月6日	設計図面 (共通編) 特記仕様書	設計図面 (共通編) 18/33 特記仕様書 P51	特記仕様書 24-26	設計図面(共通編) 18/33 ずり選別工平面図において、普通作業員5人、10tブルドーザ、バックホウ1.0m3、バックハウスケルトンバケット1.0m3の構成で1日あたりのずり選別が記載されています。 また、特記仕様書24-26 ずり選別工 (5)支払において、「ずり選別工の支払いは、前項の規定に従って検測された数量に対し、1人・日当たりの契約単価で行うものとする。」となっております。 特記仕様書に記載のある「1人・日当たり」ではなく、「5人・日当たり」と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書24-26(5)は「ずり選別工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1日当たりの契約単価で行うものとする。」となります。 上記については、後日、交付図書を訂正いたします。
2	6月6日	設計図面 (共通編)	設計図面 (共通編) 18/33		設計図面(共通編) 18/33 ずり選別工平面図において、普通作業員5人、10tブルドーザ、バックホウ1.0m3、バックハウスケルトンバケット1.0m3の構成で1日あたりのずり選別が記載されています。 10tブルドーザ、バックホウ1.0m3、バックハウスケルトンバケット1.0m3は労働安全衛生法の規定により普通作業員での運転は出来ないため、運転手(特殊)の計上が必要となります。運転手(特殊)の計上はどのようにお考えでしょうか。ご教示願います。	工事用機械の運転手は、ずり選別工の単価に含むものとお考えください。
3	6月6日	質問に対する回答書	質問に対する回答書29 質問に対する回答書31 訂正公告 特記仕様書		質問に関する回答書29番号15より、 「既存避難坑の撤去した支保材料のうち、ロックボルト・鋼アーチ支保工の坑外仮置き場までの運搬は必ず処理工に含まれます」と回答されています。 質問に関する回答書31番号2では、 「撤去工(鋼材)は、発生箇所から坑外仮置き場までの積込・運搬としてお考えください」と回答されています。 また、5/17に訂正公告された、特記仕様書には、 「撤去工(鋼材)はI期線の避難坑、既設避難連絡坑及び東側付近の鋼材の撤去、坑外仮置き場②までの運搬」と記載されています。 既存避難坑の撤去した支保材料(ロックボルト・鋼アーチ支保工)の坑外仮置き場②までの運搬は、撤去工に含まれると考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	R6.5.17当社HP掲載の訂正公告2における特記仕様書24-25のとおり、既存避難坑の撤去した支保材料(ロックボルト・鋼アーチ支保工)の坑外仮置き場②までの運搬は撤去工に含まれます。 なお、「質問に対する回答書29(番号15)」については回答内容を訂正しておりますので、併せてご確認ください。
4	6月6日	設計図面 特記仕様書	設計図面 (共通編) 6/33~14/33		本線外盛土場①~⑥において、特記仕様書等に、それぞれの場外仮置き場(本線外盛土場①~⑥)場内の「平均運搬距離」と「平均運行速度」の記載がないため、適切な施工計画(運土計画)を立てることができません。それぞれの場外仮置き場(本線外盛土場①~⑥)場内の「平均運搬距離」と「平均運行速度」をご教示願います。	本線外盛土場の場内における平均運搬距離は、設計図(共通編)3.6~14/33を参考に、隣接道路と本線外盛土場との敷地境から盛土可能範囲の重心位置までの距離としてお考えください。 平均運行速度は、特記仕様書15-3及び土木工事積算基準(令和5年7月版)第7編12-1(6)を参考に、貴社の施工計画に基づきお考えください。
5	6月6日	特記仕様書	特記仕様書P36	24-11 型わく工	「特記仕様書24-11 型わく工」の型わくT(S)は、「避難連絡坑全断面施工箇所、避難連絡坑床板コンクリート妻部」と記載されておりますが、この「避難連絡坑全断面施工箇所」とは、「車道用」と「人道用」の両方の型枠と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	ご認識のとおりです。
6	6月6日	特記仕様書	特記仕様書P11	8-2 受電地点および 予定契約電力	「特記仕様書8-2 受電地点及び予定契約電力」に予定契約電力約510kwと記載されておりますが、自由断面掘削機、送風機など大型機械の使用が予定されているため、予定契約電力が足りない恐れがあります。契約予定電力が足りない場合は、受発注者間の協議で電力を補足するものと考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	入札公告1の「質問に関する注意事項」に記載のとおり、契約締結後の取り扱いに関する質問は受け付けておりません。