

質問事項に関する回答書

(件名)磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	6月26日	金抜設計書	5	49	コンクリート T3-4(D I -b)の設計数量は、5/19訂正公告で5,521m ³ に変更となりましたが、6/21訂正公告では5,519m ³ に戻っています。正誤表から判断して、設計数量は5,521m ³ が正と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	R6.7.1当社HP掲載の「質問に対する回答書60(番号1)」をご確認ください。
2	6月26日	金抜設計書	13	150	汚濁水処理工 汚濁水処理工(運転)の設計数量は、6/21訂正公告で掘削期間が48.7月に見直されたことから、1,023日を正と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	金抜設計書番号150「汚濁水処理工 汚濁水処理工(運転)」の数量は1,021日となります。 上記については、後日、交付図書を訂正いたします。
3	6月26日	金抜設計書	13	151	汚濁水処理工 汚濁水処理工(供用)の設計数量は、6/21訂正公告で掘削期間が48.7月に見直されたことから、1,461日を正と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	金抜設計書番号151「汚濁水処理工 汚濁水処理工(供用)」の数量は1,458日となります。 上記については、後日、交付図書を訂正いたします。
4	6月26日	金抜設計書	13~14	152、155~157	上記と関連して、泥土処理・薬剤の設計数量も見直されるものと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	泥土処理及び薬剤の数量は以下のとおりです。 金抜設計書番号152「汚濁水処理工 泥土処置工」 3,259m ³ 金抜設計書番号155「汚濁水処理工 薬剤A2」 105,326kg 金抜設計書番号156「汚濁水処理工 薬剤B」 3,184kg 金抜設計書番号157「汚濁水処理工 薬剤C2」 466,669kg 上記については、後日、交付図書を訂正いたします。
5	6月26日	金抜設計書	15	175	ずり選別工 Aの設計数量は、6/21訂正公告で掘削期間が48.7月に見直されたことから、1,023日を正と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	金抜設計書番号175「ずり選別工 A」の数量は1,021日となります。 上記については、後日、交付図書を訂正いたします。
6	6月26日	特記仕様書	50~51	24-26	ずり選別工Aの支払い項目は、避難坑から発生する混合廃棄物(安定型)の選別作業のみで、本坑掘削に係る鏡吹付コンクリートの取壊しは含まれないと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	ご認識のとおりです。
7	6月26日	特記仕様書	48	24-23	交通誘導警備員Bについて、配置時間が8:00~17:00となっておりますが、準備・片付けの時間は含まれないと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書24-23(1)に示す配置時間に準備・跡片付けは含まないものとお考えください。 なお、交通誘導警備員の配置時間は8:30~16:30となります。 上記については、後日、交付図書を訂正いたします。