

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 長流枝スマートIC工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>金抜設計書P7 番号79 項目番号特一 (1) 軽量盛土工 裏込め砕石について設計図 (附帯工・雑工) 1/71 軽量盛土工 一般図において裏込め砕石の材料規格が「4号砕石」と記載されています。</p> <p>しかし、物価資料2誌および5月10日掲載「参考積算条件書」に「4号砕石」単価の記載がありません。</p> <p>令和6年4月「北海道支社管内 土木工事設計材料単価表 4号砕石 (音更町)」においては☆印が記載されています。(「☆印については、①現時点で各地区の取引実例がない場合や流通していない場合である。」と注釈があります。)</p> <p>裏込め砕石の規格は「4号砕石」でよろしいのかご教示願います。</p> <p>また、その場合の「4号砕石」の単価あるいは「別規格裏込め砕石」の単価をご教示願います。</p>	<p>軽量盛土工 裏込め砕石の材料は、4号砕石は誤記で、5号砕石となります。</p> <p>特記仕様書及び設計図面については後日訂正致します。</p>
2	<p>割掛対象表参考内訳書【準備工事費】作業ヤード整備費について敷鉄板の運搬に要する費用も計上されていると考えてよいかご教示願います。</p> <p>また、計上されている場合は運搬距離をご教示願います。</p>	<p>運搬費は、約214km (片道) で計上しております。</p>