

質問に対する回答について

工事名) 八戸自動車道 保戸沢橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>金抜設計書 59、60 交通規制工 中央分離帯規制（昼夜間連続）IVに関して 図面（渡り線）駒ヶ嶺橋・稲庭橋（2/25） 対面通行用中央分離帯改良工 標準図には、 渡り線と対面通行区間を合わせて 3.93km と記載があります。中央分離帯規制時に渡り線の施工を行うため、規制延長は 4km を超えるものと思われます。 そのため、駒ヶ嶺橋・稲庭橋施工時の中央分離帯規制延長についてご教示願います。</p>	<p>駒ヶ嶺橋・稲庭橋施工時の中央分離帯規制延長については、テーパー部等含めて 4km を超えて 5km 以下の規制延長となります。単価項目に誤りがありましたので、後日訂正公告いたします。</p>
2	<p>金抜設計書 65 交通規制工 対面通行規制（昼夜間連続）IVに関して 図面（渡り線）駒ヶ嶺橋・稲庭橋（2/25） 対面通行用中央分離帯改良工 標準図には、 渡り線と対面通行区間を合わせて 3.93km と記載があります。対面規制時に渡り線までのテーパー部、渡り線から本線への規制材の設置が必要となることから、規制延長は 4km を超えるものと思われます。 そのため、駒ヶ嶺橋・稲庭橋施工時の対面通行規制延長についてご教示願います。</p>	<p>駒ヶ嶺橋・稲庭橋施工時の対面通行規制延長については、テーパー部等含めて 4km を超えて 5km 以下の規制延長となります。単価項目に誤りがありましたので、後日訂正公告いたします。</p>