

質問に対する回答36
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	割掛対象表参考内訳書 工事用仮設電力設備平面図	変電点の記載がありますが高圧受電のみとなっています。低圧受電も同地点でお考えでしょうか。	特記仕様書に記載の通り、高圧受電のみを考えています。