

質問に対する回答37
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書26-34矢板工	矢板工の撤去A～撤去C8の工事内容に「鋼矢板引抜き部の閉塞」がありますが、設計での閉塞仕様をご教示ください。	矢板工における「引抜き部の閉塞」とは、鋼矢板撤去後の空洞を砂等によって沈下等が発生しないよう充てんする作業を想定していますが、閉塞仕様について指定はありません。