

質問に対する回答書⑯再回答
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
11	図面 PA-D_A2 橋台 仮締切工 (64/138)	材料表『埋戻し 流用土 307.7m ³ 』と記述されています。 ただし、コンサル資料では、『341.9m ³ 』と記述されておりますので、確認のほどよろしくお願いたします。	令和6年4月23日付け質問に対する回答書⑯において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 数量計算書は参考資料であり、PA-D_A2橋台の埋戻しに使用する流用土は設計図書に示すとおり307.7m ³ です。