

質問に対する回答書41
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 八潮パーキングエリア工事設計図 2/15 位置図(その2) | 東埼玉道路(第2期迂回路)撤去後の、パーキングエリア内からの工事用車両の出入口をご教示下さい。 | 東埼玉道路(第2期迂回路)撤去後の、パーキングエリア内からの工事用車両の出入口については、東埼玉道路(第2期迂回路)設計図 26/39に示す、工事用出入口ゲート設置B付近を想定しております。 なお、追加の出入口が必要になった場合は、監督員と別途協議するものとお考えください。 |
| 2 | 特記仕様書P46 26-26 構造物取壊し工 | アスファルト舗装版取壊しで発生する路盤材、路床材は公道に出ることなく、入谷盛土場へ運搬することは可能でしょうか。ご教示下さい。 | 入谷盛土場への運搬を行うアスファルト舗装版取壊し(Type〇〇)Bについては、公道に出ることなく運搬可能です。 |
| 3 | 軟弱地盤対策工設計図50/50 【参考図】軟弱地盤対策工ステップ図 | 【STEP-8】以降、東埼玉道路(第2期迂回路)撤去後の八潮土取場の位置は【STEP-8】と同じ場所でしょうか。ご教示下さい。 | 東埼玉道路(第2期迂回路)の撤去および撤去部への運搬、敷均し、締固め後については、八潮土取場の使用は考えておりません。 |