

質問に対する回答書51
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	下部工設計図、下部工数量計算書	鋼管ソイルセメント杭の杭頭処理について、数量計算書には吊り型枠があります が、設計図の鋼管ソイルセメント杭詳細図には中詰コンクリートと補強鉄筋の記載 はありませんが、吊り型枠については図中にも材料表にも記載がありません。見積 対象か対象外かご教示ください。	数量計算書は参考資料であり、下部工設計図 鋼管ソイルセメント杭 詳細図の通り、吊り型枠については計上しておりません。