

質問に対する回答書53
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	<p>金抜設計書 番号 346、項目番号 特-(16) 撤去工 立入防止柵B</p>	<p>付帯工設計図 11/45 八潮パーキングエリア内 撤去構造物詳細図(その3) 図中の立入防止柵B 材料表に立入防止柵 5m との記載がありますが、L=2.0mなので5スパン又は10mでは無いのでしょうか、ご確認お願いします。</p>	<p>付帯工設計図 11/45 立入防止柵B 材料表の立入防止柵の数量に誤りがありました。 正しくは、10mとなります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。</p>
2	<p>特記仕様書 P-68 26-43 撤去工 26-43-2 種別</p>	<p>撤去工の単価表の項目の種別は、下記のとおりとする。区分内容欄に取壊しと記載が有る項目について、コンクリート圧砕機による取壊しを採用されていると考えて宜しいでしょうかご教示ください。</p>	<p>コンクリート構造物の取壊しについては、大型プレーカの使用を想定しており、アスファルト縁石についてはバックホウを想定しております。したがって、コンクリート圧砕機の使用は想定しておりません。</p>
3	<p>金抜設計書 全般</p>	<p>建設廃棄物の再資源化施設への運搬に有料道路使用料を計上されている項目が有ると考えて宜しいでしょうか、項目名称も含めてご教示ください。</p>	<p>有料道路の使用は想定しておりませんが、貴社の施工計画に基づきお考えください。</p>