

質問に対する回答書57
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|----------------------------------|---|--|
| 1 | 特記仕様書 26-29 のり面防草対策 防草シートA | のり面防草対策工において、26-29-3 材料で防草シートAの重量が3.0kg/m ² と なっています。資材メーカーに確認したところ1.5mmの塩ビシートでは2.0kg/m ² 前後 の材料しかないとの指摘がありました。3.0kg/m ² の塩ビシートについて別途製作品 となるかご教授願います。 | 特記仕様書26-29-3 材料に記載の防草シートAの重量について は、26-29-4 施工(2)に示す、十分な重ねの確保やアンカーピンを 考慮した重量を想定しているため、材質(軟質塩化ビニルシート)、厚 さ(1.5mm以上)を満足するものでお考えください。なお、重ね合わせや アンカーピンについては貴社の施工計画に基づきお考えください。 |