

質問に対する回答書67
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 8.工事用電力に関する事項	工事用電力について、真空圧密の終了後に高圧電力から低圧電力へ切り替え、排水ポンプ等の運転に使用するのでしょうか。ご教示下さい。また、異なる場合は低圧電力の使用目的をご教示下さい。	軟弱地盤対策工⑧工区の放置期間(プレロード部)開始の令和9年8月頃に、動態観測機器、仮設調整池において低圧電力に切り替え使用することを想定しております。割掛項目であり指定はしておりませんので、貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	特記仕様書 8.工事用電力に関する事項	工事用電力について、低圧の契約電力はいくらでしょうか。ご教示下さい。	約40kWを想定しております。割掛項目であり指定はしておりませんので、貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	特記仕様書 8.工事用電力に関する事項	工事用電力について、低圧の使用電力量をご教示下さい。	約50,000kWhを想定しております。割掛項目であり指定はしておりませんので、貴社の施工計画に基づきお考えください。
4	特記仕様書 26-43 撤去工	撤去工について、各項目の区分内容には埋戻しが有りますが、埋戻しの費用に「転圧」は見込んでいるのでしょうか、ご教示下さい。また、異なる場合はその内容をご教示下さい。	含まれているものとお考えください。
5	積算全般	当工事の「間接工事費算定の適用工種区分」は、「一般土木(新設)」でしょうかご教示下さい。また、異なる場合はその区分をご教示下さい。	間接工事費率適用工種区分および適用区分については参考積算条件書にて公表いたします。